WIELKOPOLSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM
KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
W KONINIE
62-510 Konin, ul. Przemysłowa 4
NIP: 665-299-06-58, Regon 302278902
Tel./ Fax: 063 242 42 15

Konin,11.02.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie z siedzibą przy ul Przemysłowej 4, 62-510 Konin, zaprasza do składania ofert na **dostawę i montaż rolet na panele solarne oraz podłączenie urządzeń do systemu kontroli**.
Niniejsze zamówienie będzie udzielone bez zastosowania ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2013.907, z późn. zm.) –na podstawie art. 4 pkt 8 ww. ustawy.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie rolet na instalacje solarną. Rolety powinny zostać wykonane z materiałów o wysokiej trwałości, np.: poliester lub pcv odpornej na działanie promieniowania uv oraz warunków atmosferycznych. Rolety powinny zostać zamontowane na odpowiedniej sztywnej konstrukcji trwale przytwierdzonej do dachu lub podkonstrukcji solarów. Montaż ramy powinien zostać przeprowadzony w sposób nie niszczący istniejących elementów instalacji. Rama powinna być wykonana z materiałów odpornych na działanie czynników zewnętrznych. Całość powinna zostać wyposażona w odpowiednią automatykę sterującą zapewniającą samodzielną pracę układu. Rolety powinny opuszczać i podnosić się samoczynnie przy wykorzystaniu sterowanych silników.

Wykonanie systemu monitoringu parametrów pracy układu solarnego za pośrednictwem przeglądarki internetowej. System powinien pozwalać na natychmiastowe wykrywanie przekroczeń zadanych parametrów czy stanów z wykorzystaniem powiadamiania przy pomocy np. SMS po wcześniejszym skonfigurowaniu przez użytkownika odpowiednich progów alarmowych.

Opis istniejącej instalacji:

Część zewnętrzna instalacji jest zbudowana z 8 baterii po 5 kolektorów każda. Kolektory Vitosol F typ SV zostały ustawione na systemowej konstrukcji Viessmann. Ta z kolei stoi na dodatkowej stalowej podkonstrukcji z profili zamkniętych. Całość umieszczona jest na płaskim dachu.
Pomieszczenie techniczne obsługujące instalację solarną znajduje się w piwnicy. Budynek ma dodatkowo trzy kondygnacje naziemne (0, +1, +2). Wewnątrz znajduje się węzeł solarny wraz z niezbędnym osprzętem hydraulicznym i sterownikiem oraz zasobnikami ciepłej wody użytkowej o pojemności łącznej 2000 dm3.
Wskazana wizja lokalna.

3. Termin realizacji zamówienia : do 30.06.2020 r.

4. Kryterium oceny ofert

Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie następującym kryterium:

- „cena", tj. cena ryczałtowa brutto za wykonanie zamówienia.

- Jeżeli ceny ofert będą przekraczały kwotę, jaką zamierza się przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.

5. **Przygotowanie i składanie ofert**

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej z wykorzystaniem załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego (formularz ofertowy). Podpisaną i zeskanowaną ofertę należy przesłać na e-mail: sekretariat@medyk.konin.pl

6. **Informacji udziela**

Krzysztof Grochowski - Kierownik Gospodarczy jednostki tel. 63 242 42 15 . wew. 33,

e-mail: krzysztof.grochowski@medyk.konin.pl

7. **Miejsce i termin składania ofert:**

Oferty należy składać do dnia **24.02.2020 r. do godz. 12,00** w sekretariacie Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie, ul. Przemysłowa 4, 62-510 Konin lub na adres email: sekretariat@medyk.konin.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania w całości lub w zakresie poszczególnych części bez konieczności wyłonienia wykonawcy oraz prawo do zmiany warunków postępowania.

DYREKTOR
mgr Wojciech Szymczak
Dyrektor

Wojciech Szymczak

WIELKOPOLSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM
KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
W KONINIE
62-510 Konin, ul. Przemysłowa 4
NIP: 665-299-06-58, Regon 302278902
Tel./ Fax: 063 242 42 15